


Управление образования  
администрации  
муниципального образования  
«Приморский муниципальный район»

Муниципальное бюджетное общеобразова-  
тельное учреждение «Талажская средняя шко-  
ла»  
(МБОУ «Талажская СШ»)

пос. Талаги, д. 29, Приморский район, Архангельская  
область, 163530  
тел/факс (8182) 66-97-62.  
E-mail: [info@talagy-school.ru](mailto:info@talagy-school.ru),  
<http://talagy-school.ru>  
ОКПО 31294604, ОГРН 1022901495605  
ИНН/КПП 2921000865/292101001

И.о.начальника управления образования  
администрации  
муниципального образования  
«Приморский муниципальный район»  
**В.А. Ушаковой**

24.07.2023 г. №   
на № 01-24/704 от « 21 » июля 2023 г.

**Уважаемая Валерия Алексеевна!**

В ответ на ваш запрос, сообщаю, что по организации МБОУ «Талаж-  
ская СШ», проводился профилактический визит органов Роспотребнадзора  
02.06.2023, о чём составлен акт №323/2023 от 19.06.2023 и выдано предписа-  
ние об устранении нарушений №323/пр от 19.07.2023.

Все нарушения по предписанию устранены, о чём написано информа-  
ционное письмо в органы Роспотребнадзора.

Нарушения обязательных требований	Принимаемые меры по устранению	Дата устранения нарушений
1.В моечной на стеллаже посуды обнаружена кастрюля с деформированным дном, доска с трещиной	Кастрюля с пищеблока убрана, доска утилизирована	28.06.23
2. Стены имеют дефекты и повреждения покрытия в следующих помещениях		
Обеденный зал (сколы)	Сколы зашпаклёваны и окрашены	В период с 03 по 10.07.23
Игровая №1 (сколы)	Сколы зашпаклёваны и окрашены	В период с 03 по 10.07.23
Игровая №2 (сколы)	Сколы зашпаклёваны и окрашены	В период с 03 по 10.07.23
Спортивный зал (сколы)	Сколы зашпаклёваны и окрашены	В период с 03 по 10.07.23
Помещение для хранения спор- тивного инвентаря (трещины, сколы)	Трещины и сколы зашпаклёваны и окрашены	В период с 03 по 10.07.23
Туалет для персонала (трещины)	Трещины зашпаклёваны и окра- шены	В период с 03 по 10.07.23
Моечная посуда (трещины)	Трещины зашпаклёваны и окра- шены	В период с 03 по 10.07.23
Кладовая для сухих продуктов (сколы)	Сколы зашпаклёваны и окрашены	В период с 03 по 10.07.23
3. Потолки имеют дефекты и повре- ждения покрытия в следующих по- мещениях		



Спортивный зал (трещины)		В период с 03 по 10.07.23
Тамбур для приёма продуктов (отслоения)		В период с 03 по 10.07.23
4. Допускается использование в одном помещении ламп с разным световым излучением в следующих помещениях:		
Игровая №2	Лампы заменены	17.07.23
Спортивный зал	Лампы заменены	17.07.23
Туалет для девочек	Лампы заменены	17.07.23
5. Осветительный прибор не имеет светорассеивающую конструкцию в туалете для персонала	Светильник заменён	17.07.23

И.о. директора МБОУ «Талажская СШ»

/В.М. Кудрявцев/